

Торина А.
03.04.2024

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
АО «КЛЕВЕР»
Черепашин А.А.
«02» 04 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку коммерческого предложения на выполнение проекта по ликвидации внутреннего газопровода и газового оборудования в здании литер 3; расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, здание 2, строение 3.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	АО «КЛЕВЕР», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, здание 2, строение 3, ком. 14.
2	Наименование работ	<p>Демонтировать газопровод и газовое оборудование смонтированное по 1-й очереди строительства проекта 50-11-08-ГСВ 2009 г. «Проект газоснабжения производственного здания по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2-б/22.»</p> <p>1. Газопровод внутренний инв №ЦТ-00419 в составе:</p> <ul style="list-style-type: none">- Труба ДУ-108*4,0 – 70 п.м;- Труба ДУ-89*3,5 – 4 п.м;- Труба ДУ-76*3,5 - 140 п.м;- Труба ДУ-25*3,2 - 32 п.м;- Труба ДУ-20*2,8 - 10 п.м;- Отвод П90 ДУ108 – 6 шт;- Отвод П90 ДУ76*3,5 – 1 шт;- Переход ПК ДУ108*4,0-ДУ89*3,5 – 2 шт;- Труба ДУ-159*4,5 – 1,5 п.м;- Труба ДУ-108*4,5 – 4,3 п.м;- Труба ДУ-219*4,5 – 2,2 п.м;- Труба ДУ-273*6,5 – 88,5 п.м. <p>2. Газовые инфракрасные излучатели EUCERAMIC модели IND ECO22\12 инвентарные номера: ЦТ-00239; ЦТ-00240; ЦТ-00241; ЦТ-00242; ЦТ-00243; ЦТ-00244; ЦТ-00245; ЦТ-00246; ЦТ-00247; ЦТ-00248; ЦТ-00249; ЦТ-00250; ЦТ-00251; ЦТ-00252; ЦТ-00253; ЦТ-00254.</p>
3	Цель производства работ	Выполнение проектной, рабочей документации для производства работ по демонтажу газопровода и газового оборудования смонтированного по 1-й очереди строительства проекта 50-11-08-ГСВ 2009 г. «Проект

		газоснабжения производственного здания по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2-6/22»
4	Виды и объем работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование территории, при необходимости запросить дополнительные данные у Заказчика. 2. Выполнить проект ликвидации внутреннего газопровода и газового оборудования в здании литер 3. 3. Согласовать проект с Заказчиком и при необходимости со специалистами ООО «Ростсельмашэнерго». 4. Предоставить заключение экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию.
5	Сроки оказания услуг	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ.
6	Требования к выполняемым работам	<p>Вся проектная документация разрабатывается и предоставляется в соответствии с: «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 29.10.2010г.; Федеральным законом от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов работающих на газообразном топливе»; СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; СП-42-101-2003 « общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; СП.118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения»; пунктом 12 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации, применяемыми к данному типу объектов.</p> <p>Проектную документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1001-2009 и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации.</p> <p>Все листы проектной документации должны быть выполнены в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде: чертежи в AutoCAD, Visio, текстовые файлы в Word, картинки в PDF.</p>
7	Требования к Подрядчику	<ol style="list-style-type: none"> 1. Должен иметь удовлетворительное финансовое положение. Неприемлемым положением считается: <ul style="list-style-type: none"> - наличие процесса ликвидации; - наличие решения Арбитражного суда о наложении ареста на имущество; - наличие решения о признании компании банкротом; - наличие решения о приостановлении деятельности в соответствии с КоАП РФ;

		<ul style="list-style-type: none"> - наличие судимости или решения о лишении права заниматься определенной деятельностью у руководителя и главного бухгалтера; - присутствие в реестре недобросовестных поставщиков. <p>2. Должен обладать необходимыми ресурсами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трудовые ресурсы с соответствующей квалификацией; <p>3. Должен иметь соответствующие ОКВЭД.</p> <p>4. Организация осуществляющая проектирование должна иметь право на осуществление своей деятельности в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.</p>
--	--	--

Техническое задание составлено на - 3 (трех) листах.

Приложения к техническому заданию :

- Проект газоснабжения производственного здания по адресу: ул. 50-летия Ростсельмаша д.2-6/22 (1-я очередь).

Задание разработал
инженер-энергетик



Панченко Р.В.

Согласовано
главный энергетик



Гигорьевский А.А.